

# Zertifikat



Bauart geprüft  
Regelmäßige  
Überwachung

www.tuv.com  
ID 0000033127

Zertifikat Nr. S108 2016 C8

<b>Hersteller</b> <i>Manufacturer</i>	<b>FEMA Regelgeräte Honeywell GmbH</b> <b>Böblinger Straße 17</b> <b>D- 71101 Schönaich</b>
<b>Produkt</b> <i>Product</i>	<b>Druckwächter</b>
<b>Typ</b> <i>Type</i>	<b>FD16-326</b> <b>FD16-327</b>
<b>Anwendungsbereich</b> <i>Area of application</i>	<b>Druckbegrenzung</b>
<b>Prüfanforderung</b> <i>Test requirements</i>	<b>VdTÜV Druck 100/1, Ausgabe 07.2006</b> <b>DIN EN 12952-11, Ausgabe 09.2007</b> <b>DIN EN 12953-9, Ausgabe 09.2007</b>
<b>Prüfergebnis</b> <i>Test result</i>	<b>Der Prüfling hält die Anforderungen der oben genannten Prüfrichtlinien/Normen ein</b> <i>The tested device meets the requirements of the listed test standards</i>

Der Ausstellung dieses Zertifikates liegt eine Prüfung zugrunde, deren Ergebnisse im Bericht Nr. S108 2016 V7 vom 19.12.2016 dokumentiert sind.

Dieses Zertifikat ist nur gültig für Erzeugnisse, die mit dem Prüfgegenstand übereinstimmen. Es wird ungültig bei jeglicher Änderung der Erzeugnisse oder einer Zurückziehung der aufgeführten Prüfgrundlage.

*The issue of this certificate is based upon an examination, whose results are documented in report no. S108 2016 V7 dated 19.12.2016.*

*This certificate is valid only for products which are identical with the product tested. It becomes invalid at any change of the product or the withdrawal of the listed test standards.*

**Gültig bis / valid until** 12/2021

  
Dipl.-Ing. Wolf Rückwart

Köln, 20.12.2016

TÜV Rheinland Energy GmbH  
Test Centre for Energy Appliances  
51105 Cologne - Germany

Head of the Test Centre

www.tuv.com

 **TÜVRheinland**<sup>®</sup>  
Genau. Richtig.